



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6235/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu DISCRET
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock

w zakładzie produkcyjnym:

AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kostrogaj 8
09-400 Płock

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 8459/2026 z dnia 08.04.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 594/BA/17 z dnia 20.04.2018 r., nr 1491/BA/19 z dnia 09.05.2019 r., nr 1244/BA/21 z dnia 17.09.2021 r. i nr 976/BA/26 z dnia 16.07.2026 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6235/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa:

od **23.09.2026 r.**

do **22.09.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 3 września 2026 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 6235/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu DISCRET w odmianach:

Symbol oprawy	Symbol soczewki	Symbol rodzaju montażu	Symbol kształtu obudowy	Funkcja
D	S	W	1 2 3 4	AT AT IR CT CB
D	L	W	1 3 5	CBA CBLA
D	S	N	1 2	
D	H	N	2	
D	L	N	2	

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 3 września 2026 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6235/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu DISCRET

Typ	DISCRET	
	Z – zasilana centralnie (odmiany: .../CB; .../CBA; .../CBLA);	X – z własnym zasilaniem (odmiany: .../AT; .../AT IR; .../CT);
Tryb pracy	1 – zasilana ciągle;	1 – zasilana ciągle;
Urządzenia	E – z niewymienialną lampą;	A – zawiera urządzenia testujące; B – zawiera zdalny tryb spoczynkowy (dot. opraw .../CT); E – z niewymienialną lampą; F – urządzenie automatycznego testowania zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 – 1 godzina pracy awaryjnej; 180 – 3 godziny pracy awaryjnej;
Znamionowe napięcie zasilania	230V AC 50Hz; 176÷264V DC; 24V DC - dot. odmian ...CBLA;	230V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I III – dot. wyłącznie odmian: .../CBLA;	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP20 IP54 – dot. odmian DSN2, DLN2, DHN2; IP65/20 – dot. odmian DSW1, DSW2, DSW3, DSW4; IP65 – dot. odmian DSW1	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nieprzekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana - odmiany: DSN1, DSN2, DHN2, DLN2; wbudowywana - odmiany: DSW1, DSW2, DSW3, DSW4, DLW1, DLW3, DLW5; zwieszakowa (przy pomocy zwieszaka sztywnego) – dot. odmian: DSW1, DSW2, DSW3, DSW4, DLW1, DLW3, DLW5;	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, AT IR i CT są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 3 września 2026 r.